

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

O STAVU OBJEKTU ZJIŠTĚNÉM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKOU DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYCHÁZEJÍCÍCH
ZA ZÁKONA O PO č. 133/1985 Sb.

Adresa objektu: **SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany**

Kontrola provedena dne: **28.12.2016**

Na základě ustanovení §5 odst.1) písmeno e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, byla provedena preventivní požární prohlídka. Předmětem preventivní požární prohlídky je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivní požární prohlídky je odstranění závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Nouzové osvětlení instalováno:	ANO	NE
Revize provedená dne:	nejdou instalovány	
Požární poplachová směrnice vyvěšena:	ANO	NE
Hydrantový systém:	ANO	
Revize provedena dne:	kontrola provedena 02/20156	
Přenosné hasicí přístroje:	ANO	NE
Revize provedena dne:	kontrola provedena 02/2016	

Požární bezpečnostní tabulky: označení nouzových východů a směrů úniku a zákazu kouření
v 1 PP obytného domu

Označení hlavních uzávěrů:

VODA: ANO NE

EL.ROZVADĚČE: ANO NE

PLYN: ANO NE

Požární dveře: ANO NE

Revize provedena dne: nejsou instalovány v obytném domě

Stav a průchodnost únikových cest:

V únikové cestě nejsou ukládány hořlavé předměty .

Zjištěné požárně technické závady:

V únikových cestách nejsou ukládány věci, které znemožňují bezpečný únik obyvatel v případě požáru. Jednotlivá poschodí domu jsou průchodná, bez závad.

Nutná opatření:

Nadále dodržovat volné únikové cesty, neukládat před vchodové dveře do bytových jednotek obuv, pytle s odpady a jiný materiál. Nadále udržovat pořádek ve sklepních prostorách.

Termín odstranění:

TRVALE

Zodpovídá:

Výbor SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany

Kontrolu provedl: p. Jokl – revizní technik PHP + Hydrantů

za KESO Praha spol. s r.o.

Beránková Lenka – ZTPO/208/2002

Lenka Beránková
revizní technik
požární ochrany
č. povolení ZTPO-208/2002
KESO Praha spol. s r.o.