

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

O STAVU OBJEKTU ZJIŠTĚNÉM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKOU DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYCHÁZEJÍCÍCH
ZA ZÁKONA O PO č. 133/1985 Sb.

Adresa objektu: **SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany**

Kontrola provedena dne: **27.12.2023**

Na základě ustanovení §5 odst.1) písmeno e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, byla provedena preventivní požární prohlídka. Předmětem preventivní požární prohlídky je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivní požární prohlídky je odstranění závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Nouzové osvětlení instalováno:	ANO	NE
Revize provedená dne:	nejsou instalovány	
Požární poplachová směrnice vyvěšena:	ANO	aktualizovaná
Hydrantový systém: hydranty + hadice	ANO	
Revize provedena dne:	kontrola provedena 10.5.2023	
Přenosné hasicí přístroje:	ANO	NE
Revize provedena dne:	kontrola provedena 10.5.2023	

Požární bezpečnostní tabulky: označení nouzových východů a směrů úniku a zákazu kouření
v 1 PP obytného domu

Označení hlavních uzávěrů:

VODA: ANO NE

EL.ROZVADĚČE: ANO NE

PLYN: ANO NE

Požární dveře: ANO NE

Revize provedena dne: nejsou instalovány v obytném domě

Stav a průchodnost únikových cest:

V únikových cestách vchodu „2“ a vchodu „4“ jsou únikové cesty volné.

Zjištěné požárně technické závady:

V únikových cestách nejsou ukládány věci.

Jednotlivá poschodí domu vchodů jsou průchodná.

Nutná opatření:

Nadále dodržovat volné únikové cesty. Nadále udržovat pořádek ve sklepních prostorech.

Termín odstranění:

TRVALE

Zodpovídá:

Výbor SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany

Kontrolu provedl: za KESO Praha spol. s r.o.

Petr Kopecký – revizní technik

Beránková Lenka Z-TPO/208/2002

